

Übersicht Netzlasten und Verlustenergie 2013

gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV

Entnahme aus dem vorgelagertem Netz

Spannungsebene	110/20-kV	20-kV
Entnommene Jahresarbeit in kWh	77.457.451	3.907.240

Jahreshöchstlast

Höchste zeitgleiche Entnahmelast aus dem vorgelagertem Netz des Jahres 2013	
zeitgleiche Jahreshöchstlast aus vorgelagertem Netz in kW	15.690,9
Zeitpunkt	08.10.2013 19:15 Uhr

Mengen und Preise der Verlustenergie 2013

Spannungsebene	Verluste in kWh	Relative %-Angabe	Durchschnittlich Beschaffungskosten in ct/kWh
MS	1.705.633	2,66%	3,988
MS/NS	-	-	-
NS	1.806.671	3,58%	3,988
Summe	3.512.304		